

# 記載例

(第四面)

工事監理の状況 (木造)

	確認を行った 部位、材料の 種類等	照合内容	照合を行つ た設計図書	設計図書の内 容について設 計者に確認し た事項	照合方法	照合結果 (不適の場合に は建築主に対し て行つた報告の 内容)
	敷地形状 排水管、排水 溝	高低差、形状、寸法 道路との接続状況 設置状況、形状	配置図 給排水設備 図	なし	工程終了時に現場で確 認	適
	主要構造部及び主 要構造部以外の構 造耐力上主要な部 分に用いる材料(接 合材料を含む。)の 種類、品質、形状及 び寸法	種類(規格)、品質、 形状、寸法	構造仕様書 構造詳細図 構造計算書 各伏せ図 断面図 等	なし	ミルシート、配合計画 書等による書類審査、 現場にて JAS マーク 確認 受け入れ時及び工程終 了時に現場にて確認	適
	主要構造部及び主 要構造部以外の構 造耐力上主要な部 分に用いる材料の 接合状況、接合部分 の形状等	接合方法、接合状況、 配筋の本数、配置、金 物規格、寸法、形状	構造仕様書 構造詳細図	なし	受け入れ時及び工程終 了時に現場にて確認	適
	建築物の各部分の 位置、形状及び大き さ	位置、形状、寸法	配置図、平 面図、立面 図、断面図 構造詳細 図、各伏せ図、	なし	工程終了時に現場にて 確認	適
	構造耐力上主要な 部分の防錆、防汚及 び防蟻措置及び状 況	かぶり厚さ 防蟻措置の状況	仕様書	なし	工程終了時に現場にて 確認	適
	特定天井に用いる 材料の種類並びに 当該特定天井の構 造及び施工状況					
	居室の内装の仕上 げに用いる建築材 料の種類及び当該 建築材料を用いる 部分の面積	下地及び仕上げ材の種 類、規格、面積 塗料及び接着剤の種 類、規格、面積	仕様書 仕上表 平面図 断面図	なし	受け入れ時及び工程終 了時に現場にて確認	適
	天井及び壁の室内 に面する部分に係 る仕上げの材料の 種別及び厚さ	天井 壁 種類、仕上げ状況	仕様書 仕上表 断面図	なし	受け入れ時及び工程終 了時に現場にて確認	適
	開口部に設ける建 具の種類及び大き さ	外部開口部 内部開口部 形状、寸法 開閉方法 材質、防火設備の種類	仕様書 仕上表 平面図 立面図 断面図	なし	受け入れ時及び工程終 了時に現場にて確認	適
	建築設備に用いる 材料の種類並びに その照合した内容、 構造及び施工状況 (区画貫通部の処 理状況を含む。)	換気設備 給排水設備 電気設備 消防設備 種類、位置、形状、寸 法、設置状況、機器性 能(照度、換気風量等)	仕様書 仕上表 平面図 立面図 断面図 各設備図	なし	受け入れ時の製品の確 認及び機器取付け時に 現場にて確認	適
備	考					